


**Strengir**

Ljósastrengur



Skýringar:

Undir og til hliðar við strengi skal setja minnst 50mm þykkt lag af hörpuðum sandi og yfir þá minnst 100mm lag. Strengir sem þverast, skulu aðgreindir með 100mm sandlagi.

Útg. Dags. Skýring Br. af

Verkefning

**VSÓ RÁÐGJÖF**

Álftanes  
Knattspyrnuvöllur

Rafkerfi Hannað / teiknað: JJ/L  
Grunnmynd og snið vallarhúð Yfirfarið:  
Ljósamöstur Samþykkt: Simon Umundósson  
Kt: 110856-7769

Mælikvarði: 1:20, 1:50 ( A1 ) Dagsetning: 19.05.2020

Verknúmer: 15225 Teikninganúmer: R1-GS-01 Endurötg: