

**Viðauki 1.**

Eftirfarandi eru tvær breytingar á útboðsgögnum vegna verksins “Mýrin Klórkerfi”

- a. Afhending tilboða skal vera eigi síðar en miðvikudaginn 15.apríl kl 14:00.
- b. Í kafla 1.1.1. *Lokað kerfi* kemur fram setningin:

*“ Kerfið skal framleiða klórgas sem sett er beint inn í sóttþreinsun sem og klórvatn sem notað er til að mæta sveiflum í notkun”*

Þessi setning breytist í:

*“ Kerfið skal framleiða klórgas sem sett er beint inn í sóttþreinsun. Telji verktaki þörf til að mæta sveiflum getur hann valið að framleiða samhliða klórvatn”*