

Dælustöð vatnsveitu í Vetrarmýri Jarðvinna, mannvirki og lagnir

Varðar: Svar við fyrirspurnum.

Eftirfarandi fyrirspurn hefur borist varðandi verkið:

„Óskað er eftir efnislista á excel formi fyrir kafla 2.4 svo hægt sé að senda það á birgja. Mikil vinna og hætta er á mistökum þegar plokkað er útúr pdf teikningum. Einnig er óskað eftir magntöluksrá fyrir allan kafla 2.4 þar sem tilgreindar eru fjöldi suða, loka, flangsa o.s.frv.“

Eftirfarandi er svar við ofangreindri fyrirspurn:

Hér er lagður fram efnislisti Bill of Materials og Suðulisti í töflu 1 og 2. Vakin er athygli á því að sendur verður út uppfærður efnislisti Bill of Materials og Suðulisti við upphaf verks, sé þess þörf. Eftirfarandi listar í töflu 1 og 2 eru því aðeins viðmið á þessu stigi verkefnisins.

Vakin er athygli á töflu og texta í kafla 0.5.2.1 Garðabær þar sem talinn er upp efni og búnaður sem Garðabær mun leggja til.

Tafla 1: Efnislist, Bill of Materials

BILL OF MATERIALS				
ID	QTY (mm)	ND (DN)	SCH/CLASS	DESCRIPTION
1	1090	100		Pipe ÍST EN 10217-7
2	888	150		Pipe ÍST EN 10217-7
3	7282	200		Pipe ÍST EN 10217-7
4	4711	300		Pipe ÍST EN 10217-7
5	5	200		Bend ÍST EN 10253-4, Type A
6	2	200x150		Reducer, concentric ÍST EN 10253-4, Type A
7	2	200x100		Reducer, concentric ÍST EN 10253-4, Type A
8	2	300		Bend ÍST EN 10253-4, Type A
9	1	300x200		Reducer, concentric ÍST EN 10253-4, Type A
10	1	300x200		Tee, reduced-ÍST EN 10253-4, Type A
11	2	300x200x300		Tee, reduced-ÍST EN 10253-4, Type A
12	4	100	16	Flange ÍST EN 1092-1, Type 11 - B1, PN16
13	4	150	16	Flange ÍST EN 1092-1, Type 11 - B1, PN16
14	25	200	16	Flange ÍST EN 1092-1, Type 11 - B1, PN10
15	12	300	16	Flange ÍST EN 1092-1, Type 11 - B1, PN16
16	32	M16x90		Studbolt/Nut EN898-1, A4-80
17	4	100		Gasket En 1514-1, Form IBC, PN16
18	32	M20x100		Studbolt/Nut EN898-1, A4-80
19	4	150		Gasket En 1514-1, Form IBC, PN16
20	276	M20x110		Studbolt/Nut EN898-1, A4-80
21	23	200		Gasket En 1514-1, Form IBC, PN16
22	120	M24x130		Studbolt/Nut EN898-1, A4-80
23	10	300		Gasket En 1514-1, Form IBC, PN16
24	~5kg	15 og 25		Lagnir fyrir þrýstinema og lofttæmingu - sjá teikningar

Tafla 2: Suðulisti

Suðulisti	
Stærð (DN)	Fjöldi
100	5
150	5
200	33
300	19
15 og 25	~30

Reykjavík 23.06.22

Fh. verkkaupa

Efla hf.

Anna Heiður Eydísardóttir