

Heiti hurðar á teikningum	Númer staðsetningar sjá verkeiningar síðar	Lýsing	Hurðaopnun	Brunakrafa hurð	Brunakröfur gler	Hljóðkrafa	Fjöldi	Breidd ops	Hæð á opi	Dypt á karmi	Mælid breidd á opi	Mælid hæð á opi	Flóttaleið	Öryggsgler	Yfirstraumsristar	Fellibrúskuldur	Seguloki	Hurðapumpa	Snerillí að innanverðu	Paník slá DIN NE 1125	Neyðarhandfang DIN EN 179	Raflæsing	Litað gler að hluta	Klemmivörn	Strimlagardínur í glervegg	Athugasemdir	Staðsetning	
IH-3		Tvöföld hurð, gluggi á hurðum, hliðargluggi	H/V	EI 30 CS	EW30	R'w = 35 dB	2	2750	3000	200			X	X		X	X	X		X		X				Panikslá á báðar hurðir !	Hurð hólfar miðrými af	
IH-3s		Tvöföld hurð, gluggi á hurðum, hliðargluggi	H/V	EI 30 CS	EW30	R'w = 35 dB	2	2750	3000	200			X	X		X	X	X		X		X					Hurð hólfar miðrými af	
IH-4		Hurð og sambyggður glerveggur	V	EI 30 CS	EW30	R'w = 45 dB	7	1500	3000	200			X	X		X	X	X				X	X	X	X	Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurðir á milligangi kennslusvæða	
IH-4s		Hurð og sambyggður glerveggur	H	EI 30 CS	EW30	R'w = 45 dB	6	1500	3000	200			X	X		X	X	X				X	X	X	X	Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurðir á milligangi kennslusvæða	
IH-5		Einföld hurð	H			R'w = 35 dB	5	1000	3000	200					X	X	X	X						X		Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurðir að salernum hreyfihamlaðra	
IH-5		Einföld hurð	H	EI 30 CS	EW30	R'w = 45 dB	2	1000	3000	200					X	X	X	X				X		X			Millihurð hóprýma	
IH-5s		Einföld hurð	V			R'w = 35 dB	6	1000	3000	200					X	X	X	X						X		Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurðir að salernum hreyfihamlaðra, vinnur.	
IH-5s		Einföld hurð	V	EI 30 CS	EW30	R'w = 45 dB	4	1000	3000	200					X	X	X	X			X			X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurðir að eldh., anddyri,
IH-7		Hurð og sambyggður glerveggur	H			R'w = 45 dB	2	1500	3000	150				X	X	X	X	X						X	X		Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti, ólæst	Hurð að hóprými kennslusv.
IH-7s		Hurð og sambyggður glerveggur	V			R'w = 45 dB	4	1500	3000	200			X	X		X	X	X						X	X		Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti, ólæst	Hurð að hóprými kennslusv.
IH-8		Einföld hurð	H			R'w = 35 dB	15	800	3000	200					X	X	X	X						X			Hurðir að salernum og ræstingum	
IH-8s		Einföld hurð	V			R'w = 35 dB	13	800	3000	200					X	X	X	X						X			Hurðir að salernum og ræstingum	
IH-9		Einföld hurð	H	EI 60 CS		R'w = 35 dB	4	800	3000	200					X	X	X	X				X					Hurð að lagna- og tæknirými	
IH-9s		Einföld hurð	V	EI 60 CS		R'w = 35 dB	4	800	3000	200					X	X	X	X				X					Hurð að lagna- og tæknirými	
IH-9a		Einföld hurð	H	EI 60 CS		R'w = 35 dB	2	800	3000	200					X	X	X	X				X					Hurð að lagna- og tæknirými	
IH-9as		Einföld hurð	V	EI 60 CS		R'w = 35 dB	2	800	3000	200					X	X	X	X									Tæknirými uppi, 2.062	
IH-10		Tvöföld hurð, gluggi á hurðum	H/V	EI 30 CS	EW30	R'w = 45 dB	18	1800	3000	150			X	X		X	X	X				X		X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurð að opnum kennslurýmum
IH-10a		Tvöföld hurð	H/V	EI 30 CS	EW30	R'w = 35 dB	1	1800	3000	150			X	X	X	X	X	X				X					Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti	Hurð að geymslu undir tröppum
IH-11		Hurð og sambyggður glerveggur	H			R'w = 35 dB	6	4400	3000	150			X	X	X	X	X	X					X	X	X			Hurð að hóprými kennslusvæða
IH-11s		Hurð og sambyggður glerveggur	V			R'w = 35 dB	6	4400	3000	150			X	X	X	X	X	X					X	X	X			Hurð að hóprými kennslusvæða
IH-12		Hurð og sambyggður glerveggur	V			R'w = 45 dB	9	2500	3000	150			X	X	X	X	X	X					X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti , ólæst
IH-12s		Hurð og sambyggður glerveggur	H			R'w = 45 dB	10	2500	3000	150			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti , ólæst
IH-12s		Hurð og sambyggður glerveggur	H	EI 30 CS	EI 30 CS	R'w = 45 dB	1	2500	3000	150			X	X	X	X	X	X					X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-13		Hurð og sambyggður glerveggur	H	EI 30 CS	EI 30 CS	R'w = 45 dB	1	4130	3000	200			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-14		Hurð og sambyggður glerveggur	V	EI 30 CS	EI 30 CS	R'w = 45 dB	1	4650	3000	200			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-15		Hurð og sambyggður glerveggur	H	EI 30 CS	EI 30 CS	R'w = 45 dB	1	3250	3000	200			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-16		Hurð og sambyggður glerveggur	H	EI 30 CS	EI 30 CS	R'w = 45 dB	1	4900	3000	150			X	X	X	X	X	X					X	X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-17		Einföld hurð	H	EI 60 CS		R'w = 35 dB	2	1000	3000	200			X	X	X	X	X	X				X		X				Hurð að lagna- og tæknirými
IH-19		Stálhurð einföld	H	EI 60 CS		R'w = 35 dB	1	1200	2200	200							X	X				X		X			Hurð að loftútkastsrými kjallara	
IH-19s		Stálhurð einföld	H	EI 60 CS		R'w = 35 dB	1	1200	2200	200							X	X				X		X				Hurð að loftinntaksrými kjallara
IH-20		Hurð og sambyggður glerveggur	H			R'w = 45 dB	1	5800	3000	200			X	X	X	X	X	X				X		X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-20s		Hurð og sambyggður glerveggur	H			R'w = 45 dB	1	5800	3000	200			X	X	X	X	X	X				X		X	X			Auknar hljóðkröfur, tvöfaldur þettillisti
IH-21		Stálhurð tvöföld	V	EI 60 CS	EI 30 CS	R'w = 35 dB	1	1800	2200	200					X	X	X	X				X		X				Millihurð í kjallara
IV-4		Glerveggur			EI 30 CS	R'w = 35 dB	1	4100	3000	200				X									X		X			Engin hurð
IV-5		Glerveggur			EI 30 CS	R'w = 35 dB	1	3620	3000	200				X									X		X			Engin hurð
IV-6		Glerveggur			EI 30 CS	R'w = 35 dB	1	2970	3000	200				X									X		X			Engin hurð
IV-7		Glerveggur			EI 30 CS	R'w = 35 dB	1	4320	3000	200				X									X		X			Engin hurð
FV-1		Glerveggur			EI 30 CS	R'w = 35 dB	6	5760	3000	200																		Felliveggur m.gönguhurð
G-30		Álhurð og sambyggður glerveggur út álpróf.				R'w = 35 dB	1						X		X	X	X	X			X						Sjá verkl. álhurðir- og glugga 7. kafla	
G-31		Álhurð og sambyggður glerveggur út álpróf.				R'w = 35 dB	1						X		X	X	X	X			X							Sjá verkl. álhurðir- og glugga 7. kafla
G-32		Álhurð og sambyggður glerveggur út álpróf.			EI 30 CS	R'w = 35 dB	1						X		X	X	X	X			X	X						Sjá verkl. álhurðir- og glugga 7. kafla

Málsetning breidd og hæð eru gatmál - Draga þarf frá fúgbreidd

Verktaki skal taka öll mál á staðnum áður en smíði hefst og ber hann fulla ábyrgð á þeirri máltöku

Á allar hurðir koma ryðfríi handföng og rósettur (þar sem við á)

Á svo til allar hurðir koma klemmlistar

Hurðagerð, uppbygging, ísetning og annað sjá verklýsingu og teikningar

Frágangur, fúga umhverfis hurðir og gluggaveggi, sjá verklýsingu.

Leggja skal fram upplýsingar um húna, snerla, lamir og annan hurðabúnað.

Allar hurðir með skrá og sýlinder, nema annað sé tekið fram.

Raflæsing kemur til viðbótar við sýlinder.

Rimlagardínur á ekki að setja í gler í hurðarflekum.

Panikslá er aðeins á annan flekan í tvöföldum hurðum, nema hurðir IH- 3 Par skal vera paník á báðum flekum