

GÁTLISTI LAGNIR

Nafn sérhönnuðar / stofu		Heimilisfang	
Kennitala		Netfang	Sími
Nafn hönnunarstjóra		Heimilisfang	
Kennitala		Netfang	Sími

2.Lóð

Heiti	Nr.	Matshluti	Landnúmer

Staðfesting sérhönnuðar.

0.0	ALMENN ATRIÐI, SJÁ GÁTLISTA SÉRUPPDRÁTTA
0.1	<input type="checkbox"/> Afstöðumynd í mkv. 1:500
0.2	<input type="checkbox"/> Inntök veitufyrirtækja
0.3	<input type="checkbox"/> Sverleiki / stærðir heimæða
0.4	<input type="checkbox"/> Tenging við götu- / stofnlagnir
1.0	FRÁRENNSLISLAGNIR
1.1	<input type="checkbox"/> Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
1.2	<input type="checkbox"/> Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
1.3	<input type="checkbox"/> Stærðir, efni og halli lagna
1.4	<input type="checkbox"/> Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur
1.5	<input type="checkbox"/> Skýringartákn fyrir skól-, regnvatns- og jarðvatnslagnir
1.6	<input type="checkbox"/> Snið í lagnaskurð er sýnir frágang
1.7	<input type="checkbox"/> Skýringartexti fyrir einangrun og festingar
1.8	<input type="checkbox"/> Skammstöfun við hreinlætistæki auk skýringartexta
1.9	<input type="checkbox"/> Útloftanir frárennslislagna
1.10	<input type="checkbox"/> Málsetning stúta í grunni
1.11	<input type="checkbox"/> Hreinsilúgur neðst í fallpípum
1.12	<input type="checkbox"/> Merkja og númera stamma í stærri byggingum
1.13	<input type="checkbox"/> Sérmyndir af brunnum, fitu-, olíuskiljum eða öðrum sérbúnaði. Með skilju skal vera tafla um stærð og afköst
1.14	<input type="checkbox"/> Brunapéttingar þar sem þörf er á
1.15	<input type="checkbox"/> Hljóðvistakröfum gerð skil
1.16	<input type="checkbox"/> Sérmynd af útloftun upp úr þaki
1.17	<input type="checkbox"/> Sérmynd af niðurföllum – úti og inni
2.0	NEYSLUVATNSLAGNIR OG SLÖKKVILAGNIR
2.1	<input type="checkbox"/> Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
2.2	<input type="checkbox"/> Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
2.3	<input type="checkbox"/> Stærðir, efni og halli lagna
2.4	<input type="checkbox"/> Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur
2.5	<input type="checkbox"/> Skýringartákn fyrir kalt og heitt neysluvatn, slökkvivatn, hringrásarvatn o.fl.
2.6	<input type="checkbox"/> Skýringartákn fyrir einangrun, festingar, þrýstiprófanir og merkingar tækja
2.7	<input type="checkbox"/> Skammstöfun við hreinlætistæki auk skýringartexta
2.8	<input type="checkbox"/> Heitt neysluvatn er ekki heitar en 60 °C skv. byggingarreglugerð
2.9	<input type="checkbox"/> Svæðislokar og aftæmingar, sérstaklega á stærri kerfum
2.10	<input type="checkbox"/> Þenslubeygjur, eða séð fyrir þenslu lagna á annan hátt
2.11	<input type="checkbox"/> Loftpúðar í stórum kerfum
2.12	<input type="checkbox"/> Hringrásarlögn að fjarlægðustu tengistöðvum, ef við á
2.13	<input type="checkbox"/> Hitamælar og þrýstimælar eru þannig að hægt er að fylgjast með ástandi kerfana
2.14	<input type="checkbox"/> Hljóðvistakörfu gerð skil
2.15	<input type="checkbox"/> Brunapéttingar þar sem þörf er á

2.16	<input type="checkbox"/>	Tenging brunaslangna, með sérlögn, inn á óbrennanlega neysluvatnslögn (einstr.lokar), inn á vatnsúðakerfi
2.17	<input type="checkbox"/>	Brunaslöngur tengdar brennanlegum pípum
2.18	<input type="checkbox"/>	Rör í rör kerfi, deilikista og snið í gólf með lögnum
2.19	<input type="checkbox"/>	Kerfismynd og kerfislæsing, heildarafköst kerfisins, tæki sýnd og númeruð á mynd
2.20	<input type="checkbox"/>	Tækjalisti og samvirkni tækja
2.21	<input type="checkbox"/>	Lýsing á varmaskipti eða blöndunarkerfi auk stjórnbúnaðar
2.22	<input type="checkbox"/>	Þarf þrýstijöfnun á blöndunarkerfið á milli kalda og heita vatnsins
3.0 HITALAGNIR		
3.1	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
3.2	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
3.3	<input type="checkbox"/>	Stærðir, efni lagna
3.4	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur ætti að vera á öllum séruppdráttum
3.5	<input type="checkbox"/>	Skýringartákn fyrir framrás, bakrás, hringrásarlagnir o.fl.
3.6	<input type="checkbox"/>	Skýringartexti fyrir einangrun, festingar, þrýstiprófanir og merkingar tækja
3.7	<input type="checkbox"/>	Ofnalistar og upplýsingar um ofnoka
3.8	<input type="checkbox"/>	Heildarafköst kerfisins og stillitölur fyrir ofnoka
3.9	<input type="checkbox"/>	Þenslubeygjur eða á annan hátt séð fyrir þenslu lagna
3.10	<input type="checkbox"/>	Þrýstijafnarar, þrýstiminnkarar og mótþrýstilokar (slaufulokar), til að ná fram réttum vinnuþrýstingi
3.11	<input type="checkbox"/>	Útloftunnar möguleikar og þenslukur í lokuðu hringrásarkerfi
3.12	<input type="checkbox"/>	Svæðislokar og aftæmingar, á stærri kerfum
3.13	<input type="checkbox"/>	Hitamælar og þrýstimælar, svo hægt sé að fylgjast með kerfunum
3.14	<input type="checkbox"/>	Æskileg mæligildi komi fram við mælana á kerfismynd
3.15	<input type="checkbox"/>	Hljóðvistarkröfum gerð skil
3.16	<input type="checkbox"/>	Brunaþéttingar þar sem þörf er á
3.17	<input type="checkbox"/>	Kerfismynd og kerfislæsing, heildarafköst kerfisins, tæki sýnd og númeruð á mynd
3.18	<input type="checkbox"/>	Tækjalisti og samvirkni tækja
3.19	<input type="checkbox"/>	Staðsetning hitastilla / hitanema
3.20	<input type="checkbox"/>	Gólfhiti , listi yfir deilikistur og tilheyrandi slaufur ásamt lengd
3.21	<input type="checkbox"/>	Sérmynd af deilikistum og snið í gólf
3.22	<input type="checkbox"/>	Kerfismyndir og kerfislýsing
3.23	<input type="checkbox"/>	Hönnunarforsendur, heildarafköst kerfis, vinnsluhitastig og hámarkshitastig framrásar miðað við gólfefni
3.24	<input type="checkbox"/>	Snjóbræðsla , afköst pr. m ² , heildarafköst, heildarrennsli og magn innspýtingar,
3.25	<input type="checkbox"/>	Kerfismyndir og kerfislýsing, frostlögur og bakrennslisvatn
3.26	<input type="checkbox"/>	Sérmynd af deilikistum, lengd hverrar slaufu og snið í slaufu sem sýnir frágang í jörð
4.0 VATNSÚÐAKERFI		
4.1	<input type="checkbox"/>	Lagnauppdrættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á
4.2	<input type="checkbox"/>	Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á
4.3	<input type="checkbox"/>	Afstöðumynd í mkv. 1:500 eða 1:1000, eftir því sem við á
4.4	<input type="checkbox"/>	Lega og stærðir götulagna og upplýsingar um loka á veitunni
4.5	<input type="checkbox"/>	Hvar og hvernig kerfið tengist veitunni
4.6	<input type="checkbox"/>	Sýna hvort tengt sé inn á hringtengda lögn eða endalögn
4.7	<input type="checkbox"/>	Staðsetning brunahana í nágrenninu sem nýtist til mælinga á afköstum vatnsveitu
4.8	<input type="checkbox"/>	Grunnmynd af vatnsúðakerfi, staðsetningu allra úðara, stærð lagna og staðsetning jarðskjálftafestinga
4.9	<input type="checkbox"/>	Skilgreining á áhættuflokkum eða vísa í brunahönnunarskýrslu þar sem upplýsingar eru
4.10	<input type="checkbox"/>	Gerð kerfis skilgreint, blautt / þurrt eða forvirkt
4.11	<input type="checkbox"/>	Stærðir og efni lagna
4.12	<input type="checkbox"/>	Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur ætti að vera á öllum séruppdráttum
4.13	<input type="checkbox"/>	Ef kerfið er svæðaskipt, skulu allir svæðislokar sýndir á uppdrætti
4.14	<input type="checkbox"/>	Prófunarloki í fjarlægustu grein kerfis
4.15	<input type="checkbox"/>	Grunnmyndir, sýna gerð / gerðir úðara (k-gildi og opunarhitastig)
4.16	<input type="checkbox"/>	Fjarlægð á milli úðara samkvæmt hönnunarreglum
4.17	<input type="checkbox"/>	Fjarlægð úðara frá vegg samkvæmt hönnunarreglum
4.18	<input type="checkbox"/>	Hólfun milli varinna og óvarinna svæða
4.19	<input type="checkbox"/>	Halli á lögnum og útfærsla á tæmilokum ef um þurrkerfi er að ræða
4.20	<input type="checkbox"/>	Sýna staðsetningu á rennslismælum í kerfinu á teikningu
4.21	<input type="checkbox"/>	Aðkoma að sprinklerklefa samkvæmt byggingarreglugerð
4.22	<input type="checkbox"/>	Kerfismyndir / Einlínumyndir

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| 4.23 | <input type="checkbox"/> | Vatnspörf og flokkun kerfis |
| 4.24 | <input type="checkbox"/> | Tenging við brunaviðvörðunarkerfi |
| 4.25 | <input type="checkbox"/> | Skýringar á táknum |
| 4.26 | <input type="checkbox"/> | Er kerfið þrýstifalls- eða töflureiknað, er rennslismælir |
| 4.27 | <input type="checkbox"/> | Brunaslöngur tengdar brennanlegum pípum |
| 4.28 | <input type="checkbox"/> | Þrýstiliði við inntak |
| 4.29 | <input type="checkbox"/> | Ef það er dæla skal gefa upp afköst hennar |
| 5.0 LOFTRÆSTIKERFI | | |
| 5.1 | <input type="checkbox"/> | Lagnaupprættir skulu vera í mkv. 1:50 eða 1:100, eftir því sem við á |
| 5.2 | <input type="checkbox"/> | Deiliteikningar skulu vera í mkv. 1:20, 1:10, 1:5 eða 1:1, eftir því sem við á |
| 5.3 | <input type="checkbox"/> | Efnisvottanir sbr. leiðbeiningum um CE merktar vörur ætti að vera á öllum séruppráttum |
| 5.4 | <input type="checkbox"/> | Sýna stærðir loftstokka |
| 5.5 | <input type="checkbox"/> | Stillilokur þannig að gott sé að stilla kerfið |
| 5.6 | <input type="checkbox"/> | Tæki merkt, s.s. hita- og kælifletir, hljóðgildrur, spjaldlokur o.fl. |
| 5.7 | <input type="checkbox"/> | Sérmyndir og snið af blásaraklefa |
| 5.8 | <input type="checkbox"/> | Brunalokur og reyklokur í brunaskilum og annarstaðar þar sem við á í samræmi við brunatæknilega hönnun |
| 5.9 | <input type="checkbox"/> | Stokkhitamælar í blásaraklefa |
| 5.10 | <input type="checkbox"/> | Tekið fram loftmagn við hvern dreifara, rist og straumstefna lofts sýnd |
| 5.11 | <input type="checkbox"/> | Brunaþéttingar þar sem þörf er á |
| 5.12 | <input type="checkbox"/> | Hljóðvistunarkröfum gerð skil |
| 5.13 | <input type="checkbox"/> | Tækjalisti og samvirkni tækja gerð skil |
| 5.14 | <input type="checkbox"/> | Staðsetning hitastilla / hitanema |
| 5.15 | <input type="checkbox"/> | Skýringar á efnisþykktum, samsetningum loftstokka, frágang einangrunar og upphengi |
| 5.16 | <input type="checkbox"/> | Skýringar á gerð regnheldra útiloftrista |
| 5.17 | <input type="checkbox"/> | Sérmyndir af ferskloftsinnntaki, frákastslöftrist, þakblásurum og útsogsháfum |
| 5.18 | <input type="checkbox"/> | Ferskloftstokkar skulu vera einangraðir með rakafilmu |