

Minnisblað

Tilvísun: 3161312-000-CMO-0002
Til: Garðabær
Ingólfur Benediktsson

23.08.2021

Efni: **Flataskóli - Minnisblað um þrif 23.08.21**

Þann 23. ágúst fór undirritaður að beiðni Ingólfs Benediktssonar umsjónarmanns eigna hjá Garðabæ til að skoða þrif að loknum gluggaskiptum í skólastofum N213 og N215. Við skoðunina var notast við strokupinna „Pro-Tect“ sem mæla próteinleifar á yfirborði flata og voru tekin þrjú próf í hvorri stofu. Teknar voru prufur í gluggakistu, af þurkuboxi og ofan af hátalaraboxi á vegg. Í stofu N213 fékk þrif ofan af hátalaraboxi fallelkun en í öðrum prófunum var allt í lagi og má sjá myndir af strokpinnunum hér að neðan. Í framhaldi af þessum prófunum var farið að skoða bak við ofna og uppi á ljósum en heilmikið ryk og pappírslusl er á bak við ofnana og er mynd af því hér að neðan. Athugasemd er einnig gerð við þrif ofan á ljósum og gereftum. Ekki var hægt að skoða upp í efri glugga en lögð er áhersla á að þar verði þrif einnig yfirfarin.

Virðingarfyllt,
Sigurjón Árnason
rannsóknarmaður



Mynd 1. Strokupinnar úr stofu N213



Mynd 2. Strokupinnar úr stofu N215



Mynd 3. Ryk á bak við ofna



Mynd 4. Ryk og rusl á bak við ofn